| Num. articolo | Denominazione | DN | PN | Sp. | Lunghezza | Materiale | Quantità | Peso | Peso totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flangia con Cartella a Saldare | 50 | 10 | | | Alluminio + Aisi 304L (1.4306) | 2 | 0.77 Kg | 1.54 Kg |
| 2 | Giunto 3 pezzi FF NPT | 50 | 10 | | | 1.4306 (X2CrNi19-11) | 2 | | 0.00 Kg |
| 3 | Tronchetto Filettato L=100 | 50 | 10 | | | 1.4306 (X2CrNi19-11) | 7 | 0.44 Kg | 3.08 Kg |
| 4 | Curva 90° - R1.5 | 50 | | 3 mm | | Aisi 304L (1.4306) | 4 | 0.49 Kg | 1.96 Kg |
| 5 | Tee | 50 | | 3 mm | | Aisi 304L (1.4306) | 3 | 0.63 Kg | 1.89 Kg |
| 6 | Tronchetto Filettato L=100 | 25 | 10 | | | 1.4306 (X2CrNi19-11) | 4 | 0.22 Kg | 0.88 Kg |
| 7 | Giunto 3 pezzi FF NPT | 25 | 10 | | | Materiale <non specificato> | 1 | | 0.00 Kg |
| 8 | Riduzione Concentrica | 50x25 | | 3 mm | | Aisi 304L (1.4306) | 1 | 0.23 Kg | 0.23 Kg |
| 9 | Tee | 25 | | 2 mm | | Aisi 304L (1.4306) | 1 | 0.19 Kg | 0.19 Kg |
| 10 | Curva 90° - R1.5 | 25 | | 2 mm | | Aisi 304L (1.4306) | 1 | 0.12 Kg | 0.12 Kg |
| 11 | Tubo | 50 | | 3 mm | 93mm | Aisi 304L (1.4306) | 2 | 0.37 Kg | 0.74 Kg |
| 12 | Tubo | 50 | | 3 mm | 808mm | Aisi 304L (1.4306) | 1 | 3.26 Kg | 3.26 Kg |
| 13 | Tubo | 50 | | 3 mm | 184mm | Aisi 304L (1.4306) | 1 | 0.75 Kg | 0.75 Kg |
| 14 | Tubo | 50 | | 3 mm | 134mm | Aisi 304L (1.4306) | 1 | 0.46 Kg | 0.46 Kg |
| 15 | Tubo | 50 | | 3 mm | 415.5mm | Aisi 304L (1.4306) | 1 | 1.71 Kg | 1.71 Kg |
| 16 | Tubo | 50 | | 3 mm | 568mm | Aisi 304L (1.4306) | 1 | 2.34 Kg | 2.34 Kg |
| 17 | Tubo | 25 | | 2 mm | 212mm | Aisi 304L (1.4306) | 1 | 0.42 Kg | 0.42 Kg |
| 18 | Tubo | 25 | | 2 mm | 5023.4mm | Aisi 304L (1.4306) | 1 | 10.08 Kg | 10.08 Kg |
| 19 | Tubo | 50 | | 3 mm | 395mm | Aisi 304L (1.4306) | 1 | 1.62 Kg | 1.62 Kg |
| 20 | Tubo | 50 | | 3 mm | 460mm | Aisi 304L (1.4306) | 1 | 1.89 Kg | 1.89 Kg |
| 21 | Tubo | 25 | | 2 mm | 62mm | Aisi 304L (1.4306) | 1 | 0.12 Kg | 0.12 Kg |
| 22 | Tubo | 25 | | 2 mm | 667mm | Aisi 304L (1.4306) | 1 | 1.33 Kg | 1.33 Kg |
| 23 | Valvola a Sfera FF | 50 | 10 | | | Materiale <non specificato> | 4 | 0.32 | 1.28 Kg |
| 24 | Valvola a Sfera FF | 25 | 10 | | | - | 3 | 0.00 | 0.00 Kg |













NOTE:

- Per layout vedere IA-VAL-440-PE-DG-001
- Per P&Id vedere IA-VAL-440-PE-DI-001
- Trattamento superficiale: NON RICHIESTO
- Coibentazione: NON RICHIESTA
- Fluido: Acqua di processo
- Per supporto tubazione supportare dove necessario

**N.B.**
**Per particolari che si connettono alle parti/componenti esistenti verificare le quote prima della realizzazione**

**Macchinari, Volvole, pompe, strumentazione di controllo sono forniti da ACEA S.p.a.**

REGIONE PIEMONTE — CITTA' DI PINEROLO — TORINO METROPOLI, Città metropolitana di Torino

COMMITTENTE

acea PINEROLESE — L'INNOVAZIONE È IL NOSTRO TERRITORIO

# POLO ECOLOGICO INTEGRATO

## PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTAZIONE GENERALE

acea PINEROLESE — L'INNOVAZIONE È IL NOSTRO TERRITORIO
Via Vigone, 42 - 10064 PINEROLO (TO)
Tel. 0121.2361 - Fax 0121.76665
Cod. Fisc e P.IVA 05259560012 - C.C.I.A.A. Torino N. 850440

ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.
Responsabile
Impianti Igiene Ambientale
Davide Ing. MOLINERO

CONSULENZA SPECIALISTICA

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

AMPLIAMENTO - ADEGUAMENTO AREA FANGHI "FASE 1"

Isometrica 4.61-SS.AA-50 - Flussaggio area compattatori e Coclee

| SETTORE | ARGOMENTO | NUM. PROGETTO | FASE PROGETTO | TIPO DOCUMENTO | PROGRESSIVO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IA | VAL | 440 | PE | DI | 111-1 | 1:20 | 1AK16INVES540 | 39 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 30/07/2020 | PRIMA EMISSIONE | BT Studio | GPA | MD |
| 01 | 15/12/2020 | Aggiornamento FASE 4 IN PROGETTO | BT Studio | GPA | MD |
| 02 | | | | | |
| 03 | | | | | |
| 04 | | | | | |
| 05 | | | | | |
| 06 | | | | | |
| 07 | | | | | |
| 08 | | | | | |
| 09 | | | | | |

Legenda

| SETTORE | ARGOMENTO | | NUMERO PROGETTO | | FASE PROGETTO | TIPO DOCUMENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL Calore | ARS Area stoccaggio di stoccaggio | ERN Energia rinnovabili | Gru Generale Acea | Tcv Ecopunti | ES Esistente | ( 1° carattere ) | ( 2° carattere ) |
| FG Fogne | ACE Generale Acea | PEI Polo Ecologico Integrato | Tpi Polo Ecologico Integrato | Tfa Area attrezzata - Depuratore | ND Non definito | A Allegato | C Civile |
| IA Igiene ambientale | CMP Compostaggio | IDA Impianti Digestione Anaerob. | Dur Palazzina uffici | Rev Energia rinnovabili | PP Progetto Preliminare | D Disegno | E Elettrico |
| S Servizio idrico integrato | DEP Depuratore | NSE Nuova sede generale | Tcv Compostaggio | Nse Nuova sede generale | PD Progetto Definitivo | E Elaborato | G Generico |
| | DIS Discarica | PSG Palazzina servizi generali | Rev Compostaggio | Rfa Impianti Digestione Anaerob. | PE Progetto Esecutivo | R Relazione | I Idraulico |
| | ECO Ecosole | VAL Valorizzatore | Tcv Discarica | ASB As Built | PV Perizia di Variante | S Specifica Tecnica | M Meccanico |
| | EPT Ecopunti | | Rev Ecosole | | SF Studio fattibilità | ST Schema Tecnologico | S Sicurezza |

Nota - La diffusione e/o riproduzione, anche parziale, del presente elaborato è vietata a termine di legge.